



## Variação de códigos

<b>17.0145 - 17.0139 - 17.0154</b>	<b>17.0203</b>	<b>17.0146 - 17.0003</b>	<b>17.0133</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Par de condutores.</li> <li>• Seção de 22, 24 e 26 AWG.</li> <li>• Tensão de 300V.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terna de condutores.</li> <li>• Seção de 24 AWG.</li> <li>• Tensão de 300V.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadra de condutores.</li> <li>• Seção de 22 e 24 AWG.</li> <li>• Tensão de 300V.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sete condutores.</li> <li>• Seção de 22 e 24 AWG.</li> <li>• Tensão de 300V.</li> </ul>